220002349162

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号：WT2025B03F00327

委托单位：仟氧科技（上海）有限公司

样品名称：隐形无机纳米负离子涂料

检测类别：委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

WT2025B03F00327

国检集团

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

注意事项

1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

3、本报告涂改、部分复印无效。

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。

5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　　邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

客户线上服务平台：http://www.ctc-online.cn

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2025B03F00327　　第 1 页 共 2 页

样品名称	隐形无机纳米负离子涂料	检测类别	委托检测
委托单位	仟氧科技（上海）有限公司	商　　标	仟氧空间
生产单位	海佳峰涂装科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2025 年 07 月 14 日	样品数量	100g
生产日期/批号	–	型号规格	–
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2025 年 08 月 06 日 -15 日
判定依据	HG/T 4109-2009《负离子功能涂料》		
检测项目	1、空气负离子诱生量		
检测结论	*经检测，送检样品所检项目的检测结果符合 HG/T 4109-2009《负离子功能涂料》的技术要求。检测结果见第 2 页。* 签发日期：2025年08月22日		
附注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：　　编　制：

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　电话：010-51167681　邮编：100024

国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	空气负离子诱生量 [个/（s·cm²）]	≥350	11258	符合	HG/T 4109-2009 附录 A

（此处空白）

备注：1、检测地点：管庄。

2、样品用量：70g。

本报告结束

国检集团

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：http://www.ctc.ac.cn/

国检集团
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App